

# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

## 校准证书

Calibration Certificate



证书编号: 20DB920014721-001

Certificate No.

扫码识真伪

证书单位: 武汉国电华美电气设备有限公司  
Applicant

计量器具名称: 高压开关动特性测试仪  
Name of Instrument

型号/规格: HM6080  
Type/Specification

出厂编号: \_\_\_\_\_  
Serial No.

制造单位: 武汉国电华美电气设备有限公司  
Manufacturer

校准依据: JJG1120-2015《高压开关动作特性测试仪检定规程》  
Calibration Regulation



批准人: 贾祺  
Approved by

核验员: 王琼  
Checked by


校准员: 王武  
Calibrated by



校准日期: 2020 年 08 月 12 日  
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号  
Address  
邮编: 430050  
Post Code  
网址: www.whjl.org.cn  
Website

电话: (027) 84846917, 84825873  
Telephone  
传真: (027) 84843950  
Fax



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920014721-001

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
时间校验仪	[2020DW03540017]	2021-01-08

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 25°C

Temperature

湿度: 60%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 客户现场(生产车间)


Place

7021312

武汉市计量测试检定(研究)所  
校准章

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 20DB920014721-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:  
正常。

二、时间试验:

标准值(ms)	显示值(ms)	
—	合闸	分闸
10	10.0	10.0
20	20.0	20.1
50	50.1	50.2
100	100.2	100.3
200	200.6	200.8
500	501.4	501.2

测量不确定度:  $U=0.02\text{ms}$   $k=2$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.